

Energetický štítok

vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v znení zákona č. 300/2012 Z. z.
č. 094285/2016/22/015312008/EŠ

Názov budovy: **Bytový dom**
Ulica, číslo: **Saratovská 2470**
Obec: **Trenčín**
Okres: **Trenčín**

Parc. č.:
Katastrálne územie: **Trenčín**
Podiel celkovej podlahovej plochy:
2 - bytový dom 100,0%

Účel spracovania: **Významná obnova**



Celková podlahová plocha v m²: **5392,8**
Rok kolaudácie budovy: **1973**
Posledná významná obnova: **2008**

Hodnotenie jednotlivých miest spotreby

Potreba energie na vykurovanie: **B**
Potreba energie na prípravu teplej vody: **B**
Potreba energie na chladenie a vetranie: **G**
Potreba energie na osvetlenie: **G**

ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOVY


Kategória budovy: 2 - bytový dom	Celková potreba energie	Primárna energia
Globálny ukazovateľ: Primárna energia	65 kWh/(m ² .a)	105 kWh/(m ² .a)
Nízka potreba energie		
Normalizované hodnotenie:	√	
Prevádzkové hodnotenie:		
Minimálna požiadavka 0,5 R_r :	40	63
Typická budova R_s :	158	252

Nameraná spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m².a)

Rok	2015	2014	2013	Priemer
Spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m ² .a)				

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov:

Obnoviteľný zdroj pre výrobu tepla na vykurovanie:
Obnoviteľný zdroj pre ohrev teplej vody:
Rekuperácia tepla:
Spôsob výroby elektriny z obnoviteľného zdroja:
Exportovaná energia z obnoviteľného zdroja (druh) v kWh/(m².a):



Návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy:

- Obvodový plášť: Ekonomicky efektívne opatrenia nie je možné navrhnúť.
- Strecha: Ekonomicky efektívne opatrenia nie je možné navrhnúť.
- Podlaha: Ekonomicky efektívne opatrenia nie je možné navrhnúť.
- Otvorové konštrukcie: Ekonomicky efektívne opatrenia nie je možné navrhnúť.
- Vykurovanie: Ekonomicky efektívne opatrenia nie je možné navrhnúť.
- Príprava teplej vody: Ekonomicky efektívne opatrenia nie je možné navrhnúť.
- Chladenie/vetranie:
- Osvetlenie:
- Obnoviteľné zdroje energie: Nenavrhujú sa
- Iné: Nenavrhujú sa

Dátum vyhotovenia: 8. 8. 2016 **Platnosť najviac do: 8. 8. 2026**

Meno a priezvisko oprávnenej osoby: **Ing. Rastislav Tvarog**
Obchodné meno a sídlo: **TWG consult, s.r.o., Karola Kmet'ku, 3149/6, 010 08 Žilina**
IČO: 46053506 DIČ: 2023194734
Kontakt: **0903310385, info@twg.sk**

